

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1548

Utstedt: 20.09.2010

Fornyet: 07.12.2020

Gyldig til: 01.01.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Oras Nova termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Oras Armatur AS
Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Produsent

Oras Oy
26101 Rauma
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Oras Nova termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Oras Nova 7420
- › Oras Nova 7460
- › Oras Nova 7461
- › Oras Nova 7471

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

